



Marquage de qualité CLEA

Liste des vérifications pour la production et le stockage d'ECS (v1.1 du 03/10/2018)

<http://www.edibatec.org/consultation/dictionnaire/Attributs/GenieClimatique/B072.htm>

Les champs suivants doivent être renseignés pour que le produit bénéficie du marquage qualité CLEA

Données générales

Nom du champ	Code	Critères
Origine des données	B072BAA	
Type ECS RT2012	B072BDG	

1-Données Ballons de stockage

Type de ballon	B072BAU	
Puissance de la résistance électrique	B072BCO	Si type de ballon=Elec
Capacité de stockage	B072BAG	
Statut des pertes thermiques	B072BCU	
Pertes thermiques	B072BCV	Si statut<>valeur par défaut
Type de gestion du thermostat du ballon	B072BCW	
Prise en compte de l'hystérésis du thermostat	B072BDS	
Hystérésis du thermostat du ballon	B072BCX	Si prise en compte<>valeur par défaut
Hauteur de l'échangeur	B072BCY	
N° zone contenant le système de régulation	B072BCZ	
Température maximale du ballon	B072BDF	

Données de l'appoint du ballon de stockage

Appoint intégré	B072BCT	
Gestion du thermostat du ballon	B072BDA	
Prise en compte de l'hystérésis du thermostat	B072BDT	
Hystérésis du thermostat du ballon	B072BDB	Si Prise en compte<>valeur par défaut
Hauteur échangeur	B072BDC	
N° de zone contenant l'élément chauffant	B072BDD	
N° de zone contenant le système de régulation	B072BDE	

2 Données Chauffe-eau gaz

Energie	B072BAD	
Type de ventilateur	B072BCD	
Puissance utile nominale	B072BAI	
Certification Rendement 100%	B072BDH	
Rendement à 100% de charge	B072BCP	Si certification <> valeur par défaut
Statut des pertes à l'arrêt	B072BDP	
Pertes à l'arrêt	B072BAS	Si statut <> valeur par défaut
Puissance électrique à charge nulle	B072BDJ	
Statut de conso électrique des auxiliaires à Pn	B072BDQ	
Consommation électrique des auxiliaires à Pn	B072BDI	
Statut de la temp. min de fonctionnement	B072BDO	
Température minimale de fonctionnement	B072BDK	

3 Données Accumulateurs gaz

Energie	B072BAD	
Type de ventilateur	B072BCD	
Catégorie de l'accumulateur gaz	B072BAT	
Type d'accumulateur gaz	B072BDR	
Puissance utile nominale	B072BAI	
Certification Rendement 100%	B072BDH	
Rendement à 100% de charge	B072BCP	Si certification <> valeur par défaut
Statut des pertes à l'arrêt	B072BDP	
Pertes à l'arrêt	B072BAS	Si statut <> valeur par défaut
Puissance électrique à charge nulle	B072BDJ	
Statut de conso électrique des auxiliaires à Pn	B072BDQ	
Consommation électrique des auxiliaires à Pn	B072BDI	
Statut de la temp. min de fonctionnement	B072BDO	
Température minimale de fonctionnement	B072BDK	

Données Ballons accumulateurs gaz

Présence d'un ballon	B072BDL	
Capacité de stockage	B072BAG	
Statut des pertes thermiques	B072BCU	
Pertes thermiques	B072BCV	Si statut<>valeur par défaut
Type de gestion du thermostat du ballon	B072BCW	
Prise en compte de l'hystérésis du thermostat	B072BDS	
Hystérésis du thermostat du ballon	B072BCX	Si prise en compte<>valeur par défaut
Hauteur de l'échangeur	B072BCY	
N° zone contenant le système de régulation	B072BCZ	
Température maximale du ballon	B072BDF	